

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk a HERCULES Condensing 32 kW típusjelű (gyári jelölés HERCULES Condensing 32 2 I), gázüzemű, zárt égésterű, kondenzációs, fűtő készülékhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez.

Az Immergas S.p.A. kijelenti, hogy ezen gázkészülékek megfelelnek az előirt EU Közösségi szabványoknak: A 2009/142/EK Gázkészülékekre vonatkozó irányelv, az EMC 2004/108 EK az Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv, a 92/42/EK a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz kazánok hatásfok-követelményeinek irányelve és a 2006/95/EK Alacsony feszültségű berendezések irányelve értelmében.

CE tanúsítvány száma:	51BT3717
Tanúsító szervezet:	IMQ S.p.A.
Tanúsító szervezet azonosító száma:	0051
Gyártó:	IMMERGAS S.p.A Via Cisa Ligure 95 42041 Brescello RE
Gyári képviselő:	IMMERGAS Hungária Kft. Rádió u. 1/b. H-2310 Szigetszentmiklós
CE tanúsítvány dátuma:	2008.09.23.
CE tanúsítvány érvényessége:	Visszavonásig
Égéstermék elvezető/ égési levegő bevezető rendszer:	Gázkészülék Direktívának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/PPs vagy PPs/PPs rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (60/100 mm) rendszerben, szétválasztott (80/80mm) rendszerben, vagy légtérterheléses PPs (80 mm) égéstermék elvezetéssel.
Tanúsított rendszer típusok:	B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83,
Rendszer termékjelölése: (EN14471:2005 szerint)	T120 - H1 - O - W - 2 - O10 - I - E - L1

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

		HERCULES Condensing 26 kW	
Névleges teljesítmény [kW]		33,0	7,3
Hatásfok [%]		104,7	

Szigetszentmiklós, 2012. 01. 24.



IMMERGAS HUNGÁRIA KFT
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B
A.s.z.:13249872-2-13 Bank: 10201006 50237209
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

Kardos Géza
Műszaki Igazgató